

質疑回答書

回答期日 : 平成29年11月9日

工事名 : 近江八幡消防庁舎トイレ改修工事

東近江行政組合

No.	仕様書図面No.	質疑事項	回答
1	図面No.3.4	既設給水管（フラッシュバルブ）の設置位置変更について、露出配管若しくは、埋設配管のどちらで施工すればよいか。	和便器撤去は、和洋リモデル工法により施工するため露出配管にて施工すること。